



## S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI

**Procedura aperta per L'affidamento della fornitura completa di installazione di n.2 (due) unità a pompa di calore aria/acqua ad inversione di ciclo, a sostituzione degli esistenti impianti di condizionamento ritenuti obsoleti ed antiecológicos – installati presso il centro ricerche oncologiche di Mercogliano (AV) C.R.O.M. - CIG: 6738028C98.**

### CHIARIMENTI N. 1

**Domanda:** Disciplinare di gara. In riferimento alla Dichiarazione All. 7 Patto d'integrità, si chiede conferma che lo stesso debba essere sottoscritto per presa visione ed accettazione, lasciando vuote le parti di testo in cui deve essere inserita una percentuale.

**Risposta:** SI

**Domanda:** si chiede conferma degli importi da indicare nella dichiarazione allegato 2.

**Risposta:** gli importi sono quelli del disciplinare e quelli dovranno essere indicati nel modello di dichiarazione denominato "Allegato 2". Il modello predisposto è di supporto all'operatore economico.

**Domanda:** le due nuove unità devono essere dotate del circuito per il recupero totale ?

**Risposta:** SI

**Domanda:** E' possibile offrire uno scambiatore ad acqua del tipo a fascio tubiero caratterizzato da una qualità ed efficienza superiore rispetto a quello indicato, oppure è motivo di esclusione ?

**Risposta:** SI, è una miglioria

**Domanda:** E' possibile scindere le attuali macchine installandone due

composte da due refrigeratori e due pompe di calore, con caratteristiche tecnologiche migliori ?

**Risposta:** non è possibile per una questione di spazio e di ingombro.

Il Direttore  
Ing. Ciro Frattolillo