

LEGENDA

Q.D.H.T.	Quadro elettrico reparto DAY HOSPITAL TRAPIANTOLOGICO		Estrattore aria canalizzato
	Presa bivalente 10-16A/230V		Scatola portafrutto (3 posti)
	Presa UNEL 10-16A/230V	.....	.....
	Punto di alimentazione elettrica: - VC Ventilconvettore - AME Asciugamani elettrico - EC Estrattore aria canalizzato - PC Pompa di calore - RC Recuperatore di calore	.....	.....
		.....	.....
TESTALETTO	TRAVE TESTALETTO attrezzata con: - n°3 prese UNEL 2P+T 10-16A/230V; - n°3 moduli per gas medicali; - n°1 presa equipotenziale.	.....	.....
		.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....





Rev.	Data	Oggetto	Disegnato	Controllato	Approvato
0	02/2019	PRIMA EMISSIONE	.....	.....	

Progetto Esecutivo adeguamento norme di prevenzione incendi dei plessi di Napoli

LOTTO 3 - CORPO C

Settimo Piano Edificio Degenze (Area Day Hospital Trapiantologico)



Il Responsabile del Procedimento ing. Ciro PATTOLILLO	Il Direttore Generale dott. Attilio A.N. BIANCHI	Il Direttore Sanitario dott.ssa Rosa MARTINO
VALIDAZIONE DATA N. DATA N.	Il progettista ing. Raffaele CURRARONE	Il Collaboratore Progettazione geom. Sabato D'Antuono
Contenuto AGGIORNAMENTO	Contenuto PROGETTO IMPIANTISTICO FORZA MOTRICE	
DATA N. DATA N.	Disegno IE.03 / Scala / Data 02/2019 / Rev. 0	

Diritti riservati a termine di legge