LEGENDA


	Tubazione in rame OSSIGENO	.....	.....
	Tubazione in rame ARIA MEDICALE	.....	.....
	Tubazione in rame VUOTO	.....	.....
	Presa OSSIGENO da testaletto	.....	.....
	Presa ARIA MEDICALE da testaletto	.....	.....
	Presa VUOTO da testaletto	.....	.....
	Quadro di riduzione II stadio / blocco area completo di valvole VV.F.	.....	.....
	Allarme VV.F. stato valvole ON/OFF	.....	.....
.....	.....	.....	.....


Allarme VV.F. - Sistema d'allarme LED ad ingressi ON/OFF.
Questo sistema viene collegato a switch per valvole (anche di prossimità)
e permette di controllare lo stato delle valvole (aperta o chiusa)
di un quadro valvole, con più tipi di gas.
Quando la valvola viene chiusa si accende il relativo LED e si attiva la suoneria.




DISLOCAZIONE CANALI GAS TECNICI ESISTENTI

Valvole di compartimentazione in conformità al D.M. 18/09/2002
Attraverso il sensore posizionato su un kit fissato alla valvola
è possibile individuare la posizione di apertura
o chiusura della leva della valvola e pertanto,
mediante la scheda d'allarme conoscere lo stato di servizio dell'impianto di distribuzione.







File: Z:\EL 000\EL 845 Fondazione Senatore PASCALE\ELETTRICO\GAS MEDICALI.pdf



Riduttore di pressione di secondo stadio doppio
con disconnessione fisica e meccanica



Quadro di riduzione di secondo stadio
con riduttori doppi e valvole VV.F.



PARTICOLARE FISSAGGIO TUBAZIONI

MASSIMI INTERVALLI TRA I SUPPORTI DELLE TUBAZIONI	
DIAMETRO ESTERNO [mm]	DISTANZA SUPPORTI [m]
8 - 16	1,50
22 - 28	2,00
35 - 54	2,50
> 54	3,00

Rev.	Data	Oggetto	Disegnato	Controllato	Approvato
0	02/2019	PRIMA EMISSIONE	.....	.....	

Progetto Esecutivo adeguamento norme di prevenzione incendi dei plessi di Napoli

LOTTO 3 - CORPO C

Settimo Piano Edificio Degenze (Area Day Hospital Trapiantologico)



Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore Generale	Il Direttore Sanitario
ing. Ciro FRATTOLILLO	dott. Attilio A.M. BIANCHI	dott.ssa Rosa MARTINO

VALIDAZIONE				Il progettista	Il Collaboratore Progettazione
DATA	N.	DATA	N.	ing. Raffaele CURRARONE	geom. Sabato D'Antuono

Contenuto	Contenuto						
AGGIORNAMENTO				PROGETTO IMPIANTISTICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI			
DATA	N.	DATA	N.	Disegno	Scala	Data	Rev.
				IM.07		02/2019	0

Diritti riservati a termine di legge